

ОАО «НИИСантехники»  
Испытательный центр "Сантехоборудование"

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MX07  
зарегистрирован в Госреестре системы  
сертификации ГОСТ Р 23.07.2009.  
Адрес: 127238, г. Москва, Локомотивный пр. 21

ПРОТОКОЛ  
определяющих испытаний  
№ 941- MX07- 09 от 30 сентября 2009 г.

На испытание представлены: образцы соединительных деталей (фитингов) резьбовых из латуни: тройник «две цанги-штуцер» (с наружной резьбой), переходник «цанга-цанга» двух типов - TRm и LTM (по 5 штук):

Маркировка:

**1 - TRm**

На корпусе тройника: **TRm**

На цилиндрической поверхности гайки: **TRm<sup>ЖОЖ</sup> TERMA<sup>ЖОЖ</sup> Ø16x2.0<sup>ЖОЖ</sup>**

На торце гайки: **TRm RIF16;**

На врезавшем кольце: **\*TRm\*16mm\*TERMA\***

**2 – LTM**

На корпусе тройника: **LTM**

На цилиндрической поверхности гайки: **\*LTM\*16mm**

На торце гайки: **LTM 12 16;**

На врезавшем кольце: **\*LTM\*16mm**

(наименование образца)

Соединительные детали из латуни предназначены для монтажа систем холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления зданий различного назначения с рабочим давлением до 1,0 МПа и температурой теплоносителя до 95°C, а также технологических трубопроводов, транспортирующих жидкие среды, к которым материал труб химически стоек.

Код ОКП 41 9310 , код ТН ВЭД 7412 20 000 0.

Изготовитель: PRC (Китай)

(краткое описание продукции)

Заявитель: ООО «Северная перспектива»

198188, Санкт-Петербург, ул. Возрождения, 42А

Тел. +7 (812) 702-72-40, факс +7 (812) 702-72-30

(наименование и адрес заявителя)

ГОСТ 15763-2005 «Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на PN (Рy) до 63 МПа (до ~630 кгс/см<sup>2</sup>) Общие технические условия», п.п. 5.2.5 - 5.2.8, 5.2.15, 5.2.19-5.2.21, 5.2.23, 5.2.26.2-5.2.26.4, 5.2.29-5.2.32, 5.3.1, 5.3.2

(НД, обязательные требования, на соответствие которым проводится испытание)

Образцы для испытаний предоставлены заявителем 03 сентября 2009 г.

Акт отбора образцов.

Испытания проведены 03 сентября – 30 сентября 2009 г. в лаборатории испытаний трубопроводов и сантехизделий из полимеров ИЦ "Сантехоборудование" с использованием аттестованного стенда для проверки стойкости соединений труб с фитингами при воздействии на них переменного внутреннего давления, установки для гидравлических испытаний УГИ-450, твердомера портативного комбинированного МЕТ-УД, профилометра цехового с цифровым отсчетом и индуктивным преобразователем и поверенных средств измерений ОАО «НИИСантехники».

Методы испытаний – по ГОСТ 15763-2005 «Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на PN (Рy) до 63 МПа (до ~630 кгс/см<sup>2</sup>) Общие технические условия»