

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.СЛ09.Н01355

Срок действия с 30.07.2008 г. по 30.07.2011 г.

0645053

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "САНРОС"

РОСС RU.9001.11СЛ09 от 24.01.2003;
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;
тел./факс (095) 482 43 44, (095) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ "STEALTH"

код ОК 005 (ОКП):

партия в количестве 5000 шт.,
поставляемая по контракту № STLH -03 от 15.05.2008

49 3512

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8690-94 пп. 5.2.1; 5.2.2; 5.3.6; 5.3.7; 5.3.8; 5.5,
СНиП 41-01-2003 п. 4.4.8

код ТН ВЭД:

7322 19 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ALBRON CO. LTD.

241-8, Yomchang-Dong Kango-Gu, Seoul, Korea;
тел./факс +82 (2) 651 75 78

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "АПОЦЕНТР"

Россия, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 129, корп. 2;
ИНН 7713521873; тел. 973-25-19, факс 973-26-88

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1383 от 14.07.2005 ИЦ "Сантехоборудование"
ФГУП НИИсантехники, рег. № РОСС RU.9001.22СЛ04 от 16.01.2003.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.06.490.П.07978.03.5 от 30.03.2005,
выданного Центром госсанэпиднадзора в г. Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и рабочим давлением до 2,0 МПа.
Сертификация проведена по схеме 7.



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

В.И.Горбунов
инициалы, фамилия

Л.Д.Трифорова
инициалы, фамилия